

Утверждаю
Директор МБОУ СОШ п.
Тыр
М.Н. Хаблова.

Температурный режим
МБОУ СОШ п. Тыр
Ульчского муниципального района Хабаровского края
Время изберения: 6-00-7-00

Основная школа

Этаж	Наименование помещения	Допустимая температура воздуха	Фактическая температура воздуха
1 этаж			
1	Гардероб, вестибюль	18-24	21
1	Столовая	18-24	21
2 этаж			
2	Учебный кабинет 9 класс	18-24	20
2	Библиотека	18-24	20
2	Учебный кабинет ГПД	18-24	20
3 этаж			
3	Учебный кабинет 6 класс	18-24	22
3	Учебный кабинет 7 класс	18-24	23
3	Учебный кабинет 10 класс	18-24	22
3	Учебный кабинет 8 класс	18-24	22
3	Учебный кабинет 5 класс	18-24	22
3	Учительская	18-24	22
3	Кабинет директора	18-24	22
3	Кабинет Зам по УР	18-24	22
3	Кабинет информатики	18-24	22
	Интернат при школе	18-24	24
	Начальные классы	18-24	26
	Спортивный зал	18-24	21
	Средние значения		22°

Основание: Распоряжение Министра образования и науки Хабаровского края от 17.10.2023 г. К 05.3-13-15107, приказ Комитета по образованию Ульчского муниципального района 545 от 19.10.2023г.

